



1. Ausführung der Verbindung zwischen Schutzpotentialausgleichschiene und PEN-Leiter bei Schutzmaßnahme im TN-Netz gemäß Erläuterungen zu der TAB 07 Bild 9 und 10
2. Bewegliche Sicherung Empfängerbetriebsspannung, Nennstrom 2A, Einbau durch VNB
3. Wird zur Steuerung der WP ein Öffner benötigt, muss ein Hilfsrelais zugerüstet werden.

			Datum	Name	Prinzipschaltbild für die Messung von monoenergetisch monovalent betriebenen Wärmepumpenanlagen, Vertragsform WP-ME96, Zähleranlage nach TAB 2007 mit Erläuterungen	Maßstab:
		Bearb.	22.06.12	Welsch		
		Gep.	22.06.12	Barthel		
Hilfsstromkreis	26.11.13	Scibetta	VEWSaar e.v. Nr. 13 (eHz)			
Änderung	Datum	Name				
Ersatz für:						Blätter: