



1. Ausführung der Verbindung zwischen Schutzpotentialausgleichschiene und PEN-Leiter bei Schutzmaßnahme im TN-Netz gemäß Erläuterungen zu der TAB 07 Bild 9 und 10
2. Bewegliche Sicherung Empfängerbetriebsspannung, Nennstrom 2A, Einbau durch VNB
3. Wird zur Steuerung der WP ein Öffner benötigt, muss ein Hilfsrelais zugestrichelt werden.
4. Freigebeschütz plombierbar

			Datum	Name	Prinzipschaltbild für die Messung von Wärmedirektheizungen und Klimageräten, Vertragsform WP-ME96, Zähleranlage nach TAB 2007 mit Erläuterungen	Maßstab:
		Bearb.	22.06.12	Welsch		
		Gepr.	22.06.12	Barthrel		
Änderung	Datum	Name	VEWSaar e.v.		Nr. 13b (eHz)	
			Ersatz für:			Blätter: